

Având în vedere multiplele solicitări ale unor unități medicale pentru asigurarea la nivelul secțiilor ATI de autospeciale de stingere cu apă și spumă, dispuneți măsurile necesare pentru organizarea unor activități de **recunoaștere/verificare a secțiilor ATI**, cu personalul operativ din cadrul subunităților de intervenție, inclusiv personal paramedical.

Pentru desfășurarea acestor misiuni, personalul operativ va coopta în activitățile de recunoaștere/verificare a secțiilor ATI personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul unității sanitare (cadru tehnic PSI/personal de specialitate/SPSU/personalul care asigură prima intervenție la locul de muncă în caz de incendiu).

Pe timpul acestor misiuni la nivelul secțiilor ATI se vor avea în vedere următoarele:

1. Verificarea dotării cu stingătoare și hidranți interiori, după caz.
2. Verificarea stării de practicabilitate a căilor de acces/evacuare și intervenție, inclusiv se va verifica dacă gabaritul căii de evacuare¹ permite evacuarea pacientului cu patul aferent.
3. Verificarea modalităților de încălzire a spațiilor destinate secțiilor ATI în vederea eliminării mijloacelor de încălzire neomologate din spațiile respective.
4. Eliminarea utilizării tuturor surselor de foc deschis (ex.: lumânări, candelă etc.).
5. Verificarea constituirii SPSU.
6. Verificarea, prin vizualizare, a integrității instalațiilor electrice și a existenței improvizațiilor ori a defecțiunilor la acestea.
7. Verificarea asigurării permanente a personalului în secția ATI și a modului de cunoaștere de către aceștia a modalităților de utilizare a stingătoarelor de

¹ Acest aspect se va verifica la schimbarea direcției de mers de pe traseul de evacuare

NESECRET

incendiu/celelalte mijloace de primă intervenție, precum și a modalităților de evacuare a persoanelor, în special a celor care nu se pot evacua singure.

8. Aerisirea periodică a spațiilor în care există riscul de creștere a concentrației de oxigen.

De asemenea, cel puțin o persoană care va desfășura activități de verificare va avea asupra sa un combinezon de protecție în vederea permiterii accesului în secția ATI.

Activitățile mai sus menționate vor fi executate zilnic din 3 ore în 3 ore, în intervalul orar 09-21, iar în afara acestui program, verificările vor fi executate ocazional de echipajele SMURD după finalizarea misiunilor.

Concluziile verificărilor se discută cu personalul participant din cadrul unității sanitare (cadru tehnic PSI/personal de specialitate/SPSU/personalul care asigură prima intervenție la locul de muncă în caz de incendiu).

Neregulile care vizează evacuarea, prezența surselor de aprindere cu foc deschis, mijloacele de primă intervenție, existența în funcțiune a mijloacelor de încălzire de tip radiatoare, reșouri, aeroterme etc. se vor raporta prin stație la dispeceratul ISU și se vor consemna succint, cu informarea inspectorului șef. Neregulile se aduc la cunoștința managerului unității medicale în cel mai scurt timp de către ofițerul de serviciu în dispecerat telefonic, ulterior în scris prin adresă semnată de către inspectorul șef.

Referitor la pct. 5, în cazul în care se constată nereguli privind SPSU, veți dispune măsuri pentru implicarea personalului inspecțiilor de prevenire în vederea desfășurării unor activități de control tematic pentru verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor legale privind SPSU la nivelul unității sanitare și aplicarea sancțiunilor contravenționale, după caz.

De asemenea, la unitățile care au în organigramă echipaje CBRN dotate cu aparate de măsurare a concentrației de oxigen, respectiv la unitățile care au în dotare detectoare portabile multigaz CROWCON cu senzor de oxigen, veți dispune utilizarea acestor categorii de aparate pentru efectuarea măsurătorilor concentrației de oxigen din secțiile ATI existente în raionul de bază.


În situația în care, în urma măsurătorilor efectuate în secțiile ATI, concentrația de oxigen din spații depășește nivelul de 23,5% din volumul de aer, se dispun măsuri urgente de aerisire a spațiilor respective, se reiau măsurătorile și ulterior, se va raporta acest aspect inspectorului șef.

Pentru a conștientiza factorii de conducere de la nivelul unităților sanitare în care funcționează secții ATI cu privire la obligațiile pe care aceștia le au pentru asigurarea primei intervenții în cazul producerii unui incendiu și a măsurilor specifice care se pot adopta în contextul actual, veți dispune măsuri urgente de informare a managerilor de spitale. Aceste măsuri vor cuprinde obligatoriu acțiunile care se pot

adopta de către personalul propriu al spitalului în vederea eliminării unor deficiențe din zona spațiilor ATI, pe fondul creșterii cazurilor COVID-19 și debutului sezonului rece (unul dintre riscuri este acela că în perioada sezonului rece, spațiile se vor aerisi mai rar, iar acumularea de oxigen va crește vulnerabilitatea și riscul de producere a unor evenimente nedorite).

INSPECTOR GENERAL

General - major


Dan-Paul IAMANDI